




GOTLANDS
KOMMUN

Tekniska förvaltningen
Driftavdelningen

N



FÖRBINDELSEPUNKT

1:113

BYGGNADERNA PÅ KARTAN ÄR KOPIERADE FRÅN EK. KARTAN.
LÄGE OCH AKTUALITET ÄR DÄRFÖR OSÄKER

VA-LEDNINGARS HÖJDER OCH LÄGE FÖRBINDELSEPUNKT

	VG+	DM mm/mtrl	UPPDÄMNINGSNIVÅ +
S	12,15	150 BTG	12,8
V	ca 1,5 m under mark	40x3,7 PEM	

DRÄNERING OCH DAG- TAKVATTEN FÅR EJ ANSLUTAS ELLER VARA
ANSLUTEN TILL SPILLVATTENLEDNING.

UPPDÄMNINGSNIVÅ ÄR EN AV HUVUDMAN FÖR AVLOPPSANLÄGGNINGEN
ANGIVEN NIVÅ UNDER VILKEN FRI INLOPPSÖPPNING MED
SJÄLVFALLSANSLUTNING INTE FÅR ANORDNAS UTAN DISPENS.

HANGVAR FLENNVIKE 1:113

SITUATIONSPLAN VISBY 2008-11-01

SKALA 1:500