

Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Vamlingbo Nore 1:29
Adress: Vamlingbo Nore 893
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Öppen spis	2022-07-18	2019-10-18
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontroll framkom följande		
Position **	Avvikelse	Bedömning ***
1.30	Övrigt Fyll i sprickor/glipor i eldstadens bakkant med ex eldfast bruk.	1

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se