

Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Norrlanda Strora Bringes 1:35
Adress: Norrlanda Bringes 110
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Öppen spis med insats i vardagsrum	2023-04-25	2020-09-17
2: Värmepanna kök	2023-04-25	2020-09-17
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Den öppna spisen med insats har sotning en gång per år och brandskyddskontroll vart tredje år. Värmepannan i köket har sotning två gånger per år och brandskyddskontroll vart tredje år.

Vid brandskyddskontrollen 2020 fanns följande avvikelse på värmepannan;

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
3.80	Tjärsotsbeläggning i rökkanalen Tjärsotbeläggning i hela rökkanalen. Boka in en tjärborttagning snarast möjligt så den brandfarliga beläggningen kan avlägsnas.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se