



Kontrollboksuppgifter

Fastighet: När Andarve 2:3
Adress: När Andarve 356C
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Öppen spis i kök	2021-08-25	2020-05-20
2: Murspis i allrum	2021-08-25	2020-05-20
3: Bastukamin	2021-08-25	2020-05-20
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.10	Glidskydd saknas Glidskydd för markstegen saknas vid takfoten.	Anmärkning
5.20	Takstege saknas Godkänd takstege saknas på taket upp till skorstenen.	Anmärkning

Detta framkom vid senaste brandskyddskontrollen av bastukaminen.

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se