

Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Näs rangsarve 1:27
Adress: Näs Rangsarve 401
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Kakelugn i sovrum	2022-01-24	2023-07-27
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.10	Takskydd bristfälligt. Byt ut takstegen mot en ny godänd, samt montera ett godkänt glidskydd för markstegen vid takfoten samt ett arbetsplan intill skorstenen.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se