



Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Rute talings 1:20
Adress: Rute Talings 268
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Kakelugn i rum till vänster	2023-05-26	2020-02-10
2: Bastukamin	Nyttjandeförbud	
3: Vedspis i flygel	Nyttjandeförbud	
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Obj 1: Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
1.20	Övrigt Översta sotluckan igenmurad.	Anmärkning
3.90	Sotlucka Det går inte att komma ner i rökkanalen med kamera eller rensvektyg på grund av en dragning på vinden, montera en sotlucka på vinden. Det är skorstensdrag i skorstenen men på sikt kommer det att bli täppt i skorstenen.	Anmärkning

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se