

Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Visby palmen 8
Adress: Visborgsgatan 38
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Öppen spis med insats	2025-03-10	2023-04-28
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
1.90	Trasigt tegel i eldstad Spruckna vermikulitskivor. Den bakre skivan börjar falla isär.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se