



Tillstånd enligt miljöbalken för enskild avloppsanläggning

FLERINGE MEDEBYS 1:36

Beslut

Tillstånd lämnas för avloppsanläggning tillhörande FLERINGE MEDEBYS 1:36. Anläggningen ska utföras enligt inlämnade reviderade ansökningshandlingar om inte nedanstående villkor anger annat. Tillståndet avser anläggningens inrättande och drift. Tillståndet gäller om anläggningen påbörjas inom två år.

Följande villkor ska gälla:

1. Avloppsanläggningen ska utföras så att den är tät fram till infiltrationen. Alla delar av avloppet som inte är garanterat täta ska bytas. Detta innefattar även ledning från hus till slamavskiljare och bmnar.
2. Infiltrationen ska ha en sammanlagd infiltrationsyta om minst 20 m².
3. Spridningsledningarna ska ligga 20-30 cm över omgivande markyta.
4. Under spridningslagret ska ett minst 30 cm tjockt förstärkningslager av gmsig sand läggas.
5. Tjockinfiltrationen ske förses med separat luftning.
6. Infiltration ska förläggas så att skyddsavstånd till närmaste vattentäkt uppgår till minst 50 meter.
7. Slamavskiljaren ska ha ett giltigt godkännandebevis, byggproduktcertifikat (BPC), P-märke eller motsvarande och vara dimensionerad för WC och BDT-spillvatten från 1 hushåll.
8. Befintlig slamavskiljare, bmnar och andra avloppsanordningar som inte längre används ska borttagas alternativt fyllas igen med sten eller gms. Avloppsdelar ovan mark ska borttagas.
9. Fördelningsbunn i betong ska skyddas invändigt mot korrosion.
10. Slamavskiljare och bmnar i plast eller glasfibermaterial ska förankras i berg eller i betongfundament, eller förläggas i enlighet med tillverkarens lägningsbeskrivning.

11. Kemikalier, läkemedelsrester eller andra främmande föremål får inte slängas i avloppet.
12. Dagvatten eller dräneringsvatten får inte ledas till eller på annat sätt belasta avloppsanläggningen.
13. Utförandeintyget ska fyllas i och skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, senast 1 månad efter utförandet. Ange ärendenummer enligt ovan.
14. Anläggningen ska i övrigt anordnas, fortlöpande kontrolleras och skötas så att avsedd funktion upprätthålls och att olägenhet ej uppstår.

Bakgrund

Ansökan avser anläggande ny avloppsanläggning med anslutet WC och BDT-vatten från befintligt bostadshus på fastigheten. Anläggningen kommer att omfatta ny slamavskiljare, pumpbrunn och infiltration dimensionerat för 1 hushåll. Infiltrationen utförs med Wavin biomoduler med separat anlagd luftning. Anläggningen i sin helhet kommer att placeras på egen fastighet. Tidigare beslut saknas. Provgropar har redovisats för att visa på markens lämplighet för utsläpp.

Kommunicering

Ingen annan än den egna fastigheten berörs av beviljat avloppsutsläpp. Ingen ytterligare kommunikering har därför gjorts i ärendet.

Bedömning

Fastigheten är belägen inom område där normal skyddsnivå gäller. Inom sådant område gäller funktionskrav som innebär minst 70 % reduktion av fosfor, minst 90 % reduktion av organiska ämnen (BOD₇), samt att ett fullgott smittskydd uppnås.

Fastigheten för utsläppet är belägen inom område som utsetts som buffertzon för Natura 2000-område. Utsläppet bedöms dock ligga utanför påverkansområde för detta område.

Vid besök på platsen för provgropen bedömdes marken bestå av sandigt grusigt material. Platsen bedöms lämpligt för utsläpp av blandat avloppsvatten (WC och BDT) från befintligt bostadshus.

Lagstöd

Beslutet har fattats med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 - 7 §§, 9 kap. 7 §, 27 kap. 1 § miljöbalken (SFS 1998:808), och med hänvisning till 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17), samt lokala föreskrifter om avfallshantering och föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Övrig information

Beslutet går att överklaga, se bilaga 1.

Vid framtida underhåll eller förbättringsåtgärder på avloppsanläggningen, ska möjligheterna till gemensamhetslösningar och att ansluta till kommunalt avlopp undersökas.

Buffertzonen för fornlämning finns på fastigheten. Om man är osäker på om lämningar finns där grävarbeten ska utföras så ska Länsstyrelsen kontaktas.

Särskilda regler gäller vid tömning av slamavskiljare och tankar. För mer information, kontakta Kundtjänst Teknikförvaltningen. kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Sökanden är även skyldig att inhämta andra nödvändiga tillstånd som krävs och beakta andra bestämmelser som kan gälla vid anläggandet och driften av avloppsanläggningens alla delar, exempelvis avtal med markägare, dispenser, kulturminneslagen, etc. Om osäkerhet finns om vad som gäller bör Länsstyrelsen kontaktas.

Avgift

Avgift för handläggning av detta ärende kommer att debiteras enligt regionfullmäktige fastställd taxa med **14 060** kronor. Fakturering sker i separat utskick.

För Miljö- och byggnämnden, enligt delegation

Micael Nilsson
Miljöskyddsinspektör

Så här hanterar Region Gotland personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på: www.gotland.se/personuppgifter

Bilagor:

- | | |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Viktig information om ditt beslut samt Hur man överklagar |
| Bilaga 2 | Utförandeintyg |
| Bilaga 3 | Information gällande farbar väg för slamtömning |
| Bilaga 4 | Kopia på inskickade reviderade ansökningshandlingar |

Kopia till:



Bilaga 1

Viktig information om ditt beslut

Ditt beslut gäller om anläggning **påbörjas inom två år och färdigställs inom fem år.**

Du som fastighetsägare är skyldig att inhämta andra tillstånd som krävs (exempelvis avtal med markägare, dispenser, tillstånd enligt kulturmiljölagen etc.).

Du som fastighetsägare är också ansvarig för att avloppsanläggningen inte förorsakar olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Beslutet är en värdehandling och bör förvaras med övriga handlingar som följer fastigheten.

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska ni göra det skriftligt. Skrivelsen ställs till Länsstyrelsen i Gotlands län men skickas till miljö- och byggnämnden:

Att: Länsstyrelsen i Gotlands län
Miljö- och byggnämnden
Region Gotland
621 81 Visby

Ett överklagande går också att sända med e-post till registrator-mbn@gotland.se

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Ange vilket beslut ni överklagar och varför ni anser att beslutet är felaktigt. Ange också hur ni vill att beslutet ska ändras. Skicka med handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

E-tjänst för utförandeintyg

Om du har Bank-ID på din dator, mobil eller surfplatta, kan du lämna utförandeintyg digitalt. Du hittar e-tjänsten på etjanst.gotland.se

Sök där efter "utförandeintyg", eller gå direkt till tjänsten via länk nedan. Det går också bra att scanna QR-koden nedan med en mobiltelefon, så öppnas e-tjänsten.

<https://etjanst.gotland.se/oversikt/overview/711>

