

Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Hangvar Kullshage 1:51
Adress: Hangvar Kullshage 828
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Bastukamin i gårdshus	2025-07-24	2021-08-17
2 Öppen spis i gårdshus	2022-08-24	2021-08-17
3 Öppen spis i vardagsrum	2025-07-24	2021-08-17
4: Vedspis i kök	2022-08-24	2021-08-17
5: Braskamin i vardagsrum	2025-07-24	2021-08-17
6: Öppen spis i kök	i.u.	2021-08-17
7:		
8:		

Övrigt:

Avser obj. 6: Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
3.90	Kajbo i rökkanal Öppna spisen är ansluten på samma kanal som vedspisen, öppna spisen bör pluggas när vedspisen används.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Skarphällsgatan 16 B
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se