



Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Fårö Broa 1:88
Adress: Fårö Broa 2022
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Öppen spis	2024-08-02	2022-08-01
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.20	Takstege fäste. skall vara fastskruvad i taket samt gå ända ner till takfoten, byt ut till en godkänd.	Information
7.10	Brandvarnare saknas.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se