



Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Östergarn rodarve 2:7
Adress: Gammelgarn Hardej 476
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Braskamin	2025-08-18	2022-11-30
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.20	Takstege felplacerad. Flytta takstegen och plattformen till motsatta sidan av skorstenen.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se